

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества «Алые паруса»

391962, Рязанская обл., Г. Ряжск, ул. Лермонтова, д.2 \Тел.:+7(49132) 30-8-25\ E-mail: ddu.alye_parusa@mail.ru

№ _____

на №38-2024 от 13.02.2024

Заместителю прокурора
Ряжского района
советнику юстиции
О.А. Решетникову

Ответ на представление об устранении нарушений закона

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «Алые паруса» информирует, что проверка осуществлялась в отсутствие директора и лица, ответственного за пожарную безопасность. Представление, вынесенное по результатам проверки соблюдения прав несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений на безопасные условия учебного процесса, отвечающие требованиям законодательства о противопожарной безопасности, рассмотрено 6 марта 2024 г. на совещании при директоре учреждения Ивановой Е.А. с участием представителя прокуратуры Ряжского района.

В соответствии с предписанием сообщаем:

- в МОУ ДО ДДЮ «Алые паруса» установлена система противопожарной защиты объекта - система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; заключены договора № 304 от 30.12.2023г. «На техническое обслуживание сигнализации (АПС; СОУЭ)» и № 306 от 09.01.2024г. «На техническое обслуживание и ремонт системы адресного мониторинга» с индивидуальным предпринимателем Стеничкиной Татьяной Васильевной. Предметом которого является техническое обслуживание и передача сообщения о возникновении пожара на пожарную часть.
- заключен договор с ИП Стеничкина Т.В. на обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (договор № 027 от 05.03.2024 г.)

- лицо, ответственное за пожарную безопасность прошло обучение по дополнительной профессиональной программе по пожарной безопасности в объеме 24 часа 18 декабря 2023 г. (удостоверение №099/пб-23), по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек в объеме 40 часов 16 февраля 2024 г. (удостоверение №156), по дополнительной профессиональной образовательной программе для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа в объеме 40 часов 16 февраля 2024 г. (удостоверение №157).

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе учреждения.

Приложение:

1. Копии трех удостоверений об обучении на 1 листе;
2. Копия договора №304 от 30.12.2023 г. по техническому обслуживанию сигнализации (АПС; СОУЭ);
3. Копия договора №306 от 09.01.2024 г. на техническое обслуживание и ремонт системы адресного мониторинга;
4. Договор купли-продажи №352 от 14.12.2023 г. (были приобретены огнетушители ОП-4 в количестве 8 шт.);
5. Договор №027 от 05.03.2024 г. на обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом;
6. Акта проведения работ по техническому обслуживанию системы АПС и СОУЭ за 2023 год – 4 шт.
7. Акта проведения работ по техническому обслуживанию системы адресного мониторинга за 2023 год – 4 шт.

Директор

МОУ ДО ДДЮ «Алые паруса»



Е.А. Иванова