



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
РЯЖСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, д. 76-б  
г.Ряжск, 391964

Директору МОУ ДО ДДЮ «Алые паруса»  
Ивановой Е.А.

13.09.2024 № 38-2024

**П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е**  
об устранении нарушений  
закона

Прокуратурой Ряжского района по поручению прокуратуры области с привлечением специалиста – старшего инспектора ОНД и ПР по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений на безопасные условия учебного процесса, отвечающие требованиям законодательства о противопожарной безопасности.

В ходе проведения проверки МОУ ДО ДДЮ «Алые Паруса» по адресу: Рязанская область, г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 2, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара в автоматическом режиме на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в подразделениях пожарной охраны;
- не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия;
- не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;
- лицо, ответственное за пожарную безопасность, не обучено мерам пожарной безопасности.

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) закрепляет, что пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

РЖ № 021048

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

В соответствии с п. 5 Приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (далее – Приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173) применение систем передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), использующих каналы связи сетей подвижной радиотелефонной связи, допускается только при наличии в зонах расположения здания и пункта приема информации (далее - ППИ) устойчивого приема, обеспечивающего обмен данными. Для организации связи по сети подвижной радиотелефонной связи между прибором пультным оконечным (далее - ППО) и прибором объектовым оконечным (далее - ПОО) следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи.

Значения показателя «Потери вызовов» для GSM каналов связи могут быть предоставлены операторами связи.

Линии связи между ППО и АРМ должны контролироваться на работоспособность. Информация о нарушении работоспособности линий связи должна отображаться на АРМ посредством световой индикации и звуковой сигнализации (п. 26 Приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173).

Согласно п. 4 Постановления Правительства Рязанской области от 04.04.2023 № 127 «О порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Рязанской области» дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется: с использованием системы передачи извещений о пожаре, установленной на объектах защиты и в подразделениях пожарной охраны; в автоматическом режиме посредством передачи сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в подразделениях пожарной охраны; по каналам связи, установленным Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; с использованием сертифицированного оборудования, монтаж, техническое обслуживание и ремонт которого осуществляется юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на данный вид деятельности в соответствии с положениями, установленными пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020

№ 1479 (далее – Правила), при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Согласно п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Согласно п. 3 Правил лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В соответствии с пп. а п.1 Приложения № 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности относятся к категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую деятельность в юридических лицах.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в

соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Выявленные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами МОУ ДО ДДЮ «Алые Паруса» и влекут за собой нарушение прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Настоящее представление подлежит рассмотрению с участием представителя прокуратуры Ряжского района, в связи с чем, Вам надлежит уведомить прокурора Ряжского района о дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления.

В месячный срок Вам необходимо дать ответ прокурору Ряжского района в письменной форме о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

О.А. Решетников

